

(柔性泡沫橡塑绝热制品) 检验/检测委托单

所属合同编号:

(合同编号为涉及收费的关键信息, 由委托单位提供并确认无误!!)

工程名称	阳光小学 3#教学楼				
委托单位/ 建设单位	某开发公司	联系人	张三	电话	1391234567
施工单位	某建筑公司	取样人	李明	电话	1381245678
见证单位	某监理公司	见证人	王红	电话	1365578974
监督单位	某某监督站	生产厂家	某材料公司		
使用部位	客户根据实际使用情况填写		出厂编号		
<u>柔性泡沫橡塑绝热制品</u> 样品及检测信息					
样品编号	*****	样品数量	一组 (板约 2 m ² / 管 6m)	代表批量	
规格型号	例: 板 I B 1000×25×8000 (mm) 管 II Gφ 114×20×2000 (mm) (客户根据样品实际情况填写)				
检测项目	1、表观密度 2、氧指数 3、燃烧性能 (60s 内焰尖高度、燃烧滴落物引燃滤纸现象) 4、导热系数 (-20℃, 0℃, 40℃) 当管由于其形状不适宜进行试验或制备试件时, 应以同一配方、同一工艺、同期生产的板代替。导热系数根据工程设计实际需要确定委托几个温度点的导热值。				
检测依据	1、GB/T 6343-2009 2、GB/T 2406.2-2009 3、GB/T 8626-2007 4、GB/T 10294-2008				
评定依据	GB/T 17794-2008 (客户根据实际情况填写)				
检后样品处理约定	<input type="checkbox"/> 由委托方取回 <input type="checkbox"/> 由检测机构处理		检测类别	<input type="checkbox"/> 见证 <input type="checkbox"/> 委托	
<input type="checkbox"/> 常规 <input type="checkbox"/> 加急 <input type="checkbox"/> 初检 <input type="checkbox"/> 复检 原检编号:			检测费用		
样品状态	黑色, 产品表面平整, 有细微、均匀的绉折, 无明显的起泡、裂口等可见缺陷。(收样人员根据来样情况填写)		收样日期	年 月 日	
备注					
说明	1、取/送样人和见证人应对试样及提供的资料、信息的真实性、规范性和代表性负责。 2、委托方要求加急检测时, 加急费按检测费的 200%核收, 单组 (项) 收费最多不超过 1000 元。 3、委托检测时, 本公司仅对来样负责; 见证检测时, 委托单上无见证人签章无效, 空白处请划“——”。 4、一组试样填写一份委托单, 出具一份检测报告, 检测结果以书面检测报告为准。 5、委托方要求取回检测后的余样时, 若在检测报告出具后一个月内未取回, 且未说明原因的, 余样由本公司统一处理; 委托方将余样领回后, 我公司不再受理异议申诉。				

见证人签章:
正体签字:取样/送样人签章:
正体签字:收样人:
签章: